

À ASSOCIAÇÃO CIVIL DE ARRECADACAO E ADM OBRA PREÇO DE CUSTO DO EDIFÍCIO CACUPE 4

Resposta referente a solicitação nº 8062596966

Data de emissão: 15.01.2026

Endereço da obra: HAROLDO SOARES GLAVAN, 4725 - CACUPE - FNS, FLORIANÓPOLIS - SC

Prezado cliente,

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do fornecimento de energia elétrica do empreendimento denominado CACUPE VIVA 4, composto de 001 lote(s), área total de 019220 m² e demanda total provável de 960.00 kW, informamos que Há Viabilidade Técnica para atendimento.

Informamos que só será realizada energização do empreendimento se atendidas legislações ambientais, municipal, estadual e federal, bem como as normativas da Celesc D.

Realizado pedido de conexão em um de nossos canais de atendimento, será analisada capacidade atual da rede de distribuição no local e, eventualmente, poderá ser necessário ação de reforço ou ampliação da rede.

Além disso, informamos que podem ser solicitadas ao consumidor informações técnicas, de acordo com as características do sistema de medição de energia elétrica. Essas informações complementares deverão ser enviadas por um responsável técnico habilitado.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

Celesc D.

www.celesc.com.br